

**ANALYSERAPPORT 433987**

Version: 1  
 Sagsnr:  
 Rekv. nr:  
 Genereret: 13.06.2022  
 Bilag:

**Skindbjerg Vandværk**  
 Degnelodden 21  
 9370 Hals  
 Bjarne Hjelm Christensen

|                       |                                                              |                              |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LAB nr:</b>        | 22-18988, Prøve nr. 518714                                   | <b>Prøvetager:</b>           | KJA, SGS Analytics Denmark A/S      |
| <b>Prøvemærkning:</b> | Ekstra F-prøve jf. Kommunen                                  | <b>Prøvetagningsmetode:</b>  | M-0061 DS/ISO 5667                  |
| <b>Prøvetype:</b>     | Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Mikrobiologisk kontrol | <b>Prøvetagningsperiode:</b> | 10.06.2022 12:13 - 10.06.2022 12:23 |
| <b>Prøvested:</b>     | Skindbjerg Vandværk - Jupiter 71443                          | <b>Prøvetagningssted:</b>    | Afgang vandværk                     |
| <b>Grænseværdier:</b> | Miljøministeriet, BEK nr 2361 af 26.11.2021                  | <b>Analyseperiode:</b>       | 10.06.2022 - 13.06.2022             |

  

| Analyseparameter    | Resultat     | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference     | +/-    |
|---------------------|--------------|-----|-----|---------|------|----------------------|--------|
| Temperatur          | 9.4 °C       | -   | -   |         | 0.1  | TERMOMETER           | 10%    |
| Coliforme bakterier | <1 pr. 100mL | -   | <1  |         | 1    | M-0032 Colilert      | Ig0.25 |
| E. Coli             | <1 pr. 100mL | -   | <1  |         | 1    | M-0032 Colilert      | Ig0.25 |
| Kimtal 22°C         | 2 pr. mL     | -   | 200 |         | 1    | M-0030 DS/EN ISO6222 | Ig0.15 |

**Bemærkninger:**

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**Rekvirent:** Skindbjerg Vandværk  
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 13.06.2022

**Forklaring:**

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

*Sven-Erik Lykke*  
 Sven-Erik Lykke, laboratoriechef